



Deutsche Bahn AG • DB Immobilien • Region Südwest
Gutschstraße 6 • 76137 Karlsruhe

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien
Region Südwest
Gutschstraße
76137 Karlsruhe
www.deutschebahn.com

**Stadt Kornwestheim
Fachbereich Planen und Bauen
Herr Florian Baehr
Jakob-Sigle-Platz 1
70806 Kornwestheim**

Uta Kleinekort
Tel.: 0721 938-1130
Fax: 0721 938-2877
uta.kleinekort@deutschebahn.com
Zeichen: CR.R O4-SW (E) KI 21-107901

16.07.2021

Ihre Zeichen: Florian Baehr

Schreiben vom: 17.06.2021

**Bebauungsplan „Große Pflugfelder Brücke“
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
und frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o. g. Bauvorhaben.

Wenn folgende Punkte im Vorfeld geklärt werden steht aus Sicht der DB Netz AG dem Bebauungsplan nichts entgegen. **Bitte mit den genannten AP in Verbindung setzen.**

Soweit wir wissen, ist die Baumaßnahmen baubetrieblich noch nicht angemeldet, Es gibt dazu noch keine genauere Planung wie der Bau stattfinden soll.

Die Stadt Kornwestheim würde die Brücke gerne zwischen 2024 - 2026 erneuern.

Leider finden in diesen Jahren bereits mehrere Baumaßnahmen in TK statt (Erneuerung Weichenheizungsanlage im gesamten Rbf + Erneuerung Gleisfeldbeleuchtung im gesamten Rbf).

Sollte die Brücke tatsächlich erneuert werden, würde das Bedeuten das kein Ablaufbetrieb stattfinden darf. Die Gleise sowie Weichen am Ablaufberg wären somit zu sperren.

**AP.: Wolfgang Gütter; Örtliche Planung Betrieb / Querschnitt; Notfallmanager
(I.NB-SW-N-STG-P); DB Netz AG, Betrieb Netz Stuttgart
Presselstraße 17, 70191 Stuttgart
Tel. 0152 - 3752 3039**

...

Deutsche Bahn AG
Sitz: Berlin
Registergericht:
Berlin-Charlottenburg
HRB: 50 000
USt-IdNr.: DE 811569869

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Michael Odenwald

Vorstand:
Dr. Richard Lutz,
Vorsitzender

Dr. Levin Holle
Berthold Huber
Prof. Dr. Sabina Jeschke
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta
Ronald Pofalla
Martin Seiler

Unser Anliegen:





Wir bitten zu beachten, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans Kabel der DB Energie verlaufen.
Deshalb bitten wir die DB Energie frühzeitig in die weiteren Planungen einzubinden.

AP.: Bertram Krempel; Referent Infrastrukturdatenmanagement (I.ET-S-SW 1)
DB Energie GmbH
Betriebsbereich Südwest
Gutschstr. 6, 76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 938 1520
Mobil: 0160 974 16297

Grundsätzlich darf die geplante Maßnahme keine Auswirkungen auf Bahnanlagen haben.

Der angefragte Bereich enthält nach den uns vorliegenden Bestandsplan eine Rohrtrasse mit Fernmeldekabel und TK-Anlagen der DB Netz AG.

Grenzabstand von > 2 m zur Kabeltrasse muss gewährleistet sein!

Fernmeldekabel der DB Netz dürfen nicht überbaut werden und müssen jederzeit zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung frei zugänglich sein!






Falls zukünftige Erschließungsarbeiten oder Bebauungen an der Bahnstrecke und in diesen Bereich erfolgen, ist in der **Grundlagenermittlung/Vorplanung** zum Schutz der Fernmeldekabel eine örtliche Einweisung in die Kabeltrasse notwendig.

(Übergabe Kabelmerkblatt der DBAG) Die Forderungen des Kabelmerkblattes der DBAG sind einzuhalten.

Bitte teilen Sie uns dann schriftlich **rechtzeitig (mindestens 10 Arbeitstage vorher und unter Angabe unserer Bearbeitungs-Nr. bzw. der Bahnstrecken-Nummer und der Bahn-Kilometrierung)** den Termin (**Datum, Uhrzeit, Treffpunkt**) zur Kabeleinweisung mit:

DB Kommunikationstechnik GmbH
Dokumentationsservice Süd
Lammstraße 19
76133 Karlsruhe
E-Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Da während der Bauzeit Flächen in Anspruch genommen werden (siehe Plan). Die Baulagerflächen sind im Plan schraffiert zuzüglich den landwirtschaftlichen Flächen auf der Westseite der Brücke. Ist im Vorfeld eine Abstimmung dringend nötig.



AP.: Casimir Wiedebusch; Abschnittsmanager Netzbezirk Stuttgart
Investitionsplanung und Segmentsteuerung, I.NA-SW-N-STG-P
DB Netz AG, Presselstr. 17, 70191 Stuttgart
Mobil: +49 15237402016



4/4

Falls insbesondere für den westlichen oder östlichen Zufahrtsbereich doch eine Inanspruchnahme des Flst. 1003 notwendig würde, sollte die Stadt Kornwestheim rechtzeitig eine Kaufanfrage über unser Kundenmanagement einreichen.

AP.:

Tobias Bauer

Kundenteam Vertrieb

Produktionsmanagement Region Südwest (CR.R 01-SW(P))

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien

Gutschstr. 6

76137 Karlsruhe

Tel. +49 721 938 3053, intern 9723053, Fax +49 69 26091 3386

Für genauere Entwurfsplanungen des Brückenbauwerks ist die DB-Netz wieder zu beteiligen.

AP.: Sven Hönnicke; Instandhaltung; I.NA-SW-N-STG-I

DB Netz AG

Presselstr. 17, 70191 Stuttgart

Tel. 0711 2092 7733, intern 9767733

Mobil: 01523 7572391

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

i.V.

i.A.